

Re: Oficio No. 194-GADPRB-2026-Ingeniero. Juan Carlos Carvajal Parra Oferente



De

Para

Fecha

Juan Carvajal <carvingsys@gmail.com>

<parroquia@gadbulan.gob.ec>

2026-09-02 01:05

-  ft-pintura-pintutrafico-premium-acrilica-base-solvente.pdf (~1.0 MB)
-  LED HIGH BAY UFO PRO LEDEX.pdf (~508 KB)
-  PINTUCO-KORAZA-ACRILICO-TOTAL-FT.pdf (~822 KB)
-  pintuco-sellomax-sellador-imprimante.pdf (~746 KB)
-  Unidas Durashield.pdf (~4.3 MB)

Estimados señores  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BULÁN:

Reciban un cordial saludo.

En atención al Oficio **Nro. 194-GADPRB-2026**, relacionado con el proceso denominado "**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA COMUNIDAD PADREHURCO, PARROQUIA BULÁN, CANTÓN PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY**", me permito presentar la aclaración solicitada respecto de las características técnicas de las pinturas y luminarias LED consideradas en la oferta:

| Ítem Marca / producto |                                                  | Descripción                                                                                              | Especificaciones técnicas                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | Pintuco – Koraza Acrílico Total                  | Pintura acrílica para la protección y acabado de superficies interiores y exteriores.                    | Pintura base agua; acabado uniforme; alta resistencia a la intemperie, humedad y radiación solar; buena adherencia; lavable; apta para superficies de hormigón, cemento, mortero y mampostería. Los colores serán los establecidos por la entidad contratante.                                           |
| 2                     | Pintuco – Sellomax Sellador Imprimante           | Sellador e imprimante para la preparación de superficies porosas antes de aplicar la pintura de acabado. | Producto base agua; sella poros; disminuye la absorción de la superficie; mejora la adherencia y el rendimiento de la pintura; apto para hormigón, cemento, mortero, enlucidos y mampostería.                                                                                                            |
| 3                     | Unidas – Anticorrosivo Durashield 7K, óxido rojo | Fondo anticorrosivo para la protección de estructuras y elementos metálicos.                             | Imprimante anticorrosivo de color óxido rojo; alta adherencia sobre superficies de acero y hierro; protección contra oxidación y corrosión; apto para elementos metálicos expuestos a condiciones ambientales.                                                                                           |
| 4                     | Pintuco – Pintutráfico                           | Pintura para demarcación de líneas y áreas de la cancha de uso múltiple.                                 | Pintura de secado rápido; alta visibilidad; resistencia a la abrasión, tránsito, intemperie y desgaste; buena adherencia sobre superficies de hormigón y pavimento; colores conforme a la demarcación requerida por la entidad contratante.                                                              |
| 5                     | LEDEX – High Bay UFO PRO, modelo BS4077          | Luminaria LED industrial tipo campana UFO para iluminación de la cancha de uso múltiple.                 | Potencia: 200 W; temperatura de color: 5000 K; flujo luminoso: 30.000 lm; eficiencia: 150 lm/W; CRI mayor a 80; voltaje: 100–270 VAC; frecuencia: 60 Hz; factor de potencia mayor a 0,9; ángulo de apertura: 120°; vida útil publicada: 100.000 horas; protección IP66 e IK10; dimerizable; color negro. |

Para sustentar el cumplimiento de las especificaciones señaladas, **se adjuntan las fichas técnicas de las pinturas y de la luminaria LED descritas en la presente.**

Agradezco su atención y quedo pendiente de cualquier información o aclaración adicional que sea requerida.

Atentamente,

Ing. Juan Carvajal P.  
RUC: 0104467543001  
Telefono: 0963294654 - 0994019681

On Tue, Sep 1, 2026 at 3:33 PM <[parroquia@gadbulan.gob.ec](mailto:parroquia@gadbulan.gob.ec)> wrote:

Ingeniero.

Juan Carlos Carvajal Parra

Oferente

En su despacho.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, augurándole éxitos en sus funciones.

En el marco del proceso de contratación mediante Ínfima Cuantía, cuyo objeto contractual es la "**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA COMUNIDAD PADREHURCO, PARROQUIA BULÁN, CANTÓN PAUTE, PROVINCIA DEL AZUAY**", y una vez revisada la proforma presentada por el Ing. Juan Carlos Carvajal Parra, se solicita que aclaren y ratifiquen las características técnicas de los productos originalmente ofertados, correspondientes a los rubros de pinturas y luminarias LED, y que adjunten, de ser necesario, la documentación técnica de respaldo que permita verificar objetivamente el cumplimiento de las características establecidas en las Especificaciones Técnicas.

En virtud de lo expuesto, y con la finalidad de contar con absoluta claridad respecto del alcance de la propuesta presentada, así como de garantizar la correcta evaluación de la oferta y la correspondencia de esta con los requerimientos técnicos establecidos por la entidad, se solicita que en el término de un (1) día, proceda a aclarar y ratificar expresamente lo siguiente:

Presentar la documentación de respaldo, las fichas técnicas o documentación técnica equivalente de las pinturas y luminarias LED ofertadas, exclusivamente en cuanto resulte necesaria para verificar sus características y correspondencia con las Especificaciones Técnicas.

La información presentada deberá corresponder a circunstancias, características y condiciones existentes al momento de presentación de la oferta y no podrá modificar el contenido sustancial de la misma.

Se deja expresa constancia de que, en caso de que el proveedor no presente la aclaración, ratificación o documentación técnica solicitada dentro del plazo concedido, o que, una vez analizada la información presentada, no sea posible verificar que el producto originalmente ofertado se ajusta a las Especificaciones Técnicas requeridas, dicha circunstancia será considerada en el análisis técnico correspondiente y podrá determinar el incumplimiento técnico de la proforma, conforme a las condiciones establecidas para el proceso y la normativa aplicable. Asimismo, de formalizarse la contratación, la recepción de los productos estará sujeta a la verificación estricta de las características y especificaciones técnicas requeridas al momento de su entrega, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan al contratista por el incumplimiento de las obligaciones contractuales

La información indicada debe ser enviado al correo electrónico institucional: [parroquia@gadbulan.gob.ec](mailto:parroquia@gadbulan.gob.ec)

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente;

Sr. Jhony Vinicio Orellana Orellana

**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE BULÁN**